



جناب آقای محمد شعبانیان، رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین

موضوع: رعایت الزامات مبحث ۱۷ مقررات ملی در خصوص سامانه های گاز

با سلام

احتراماً در راستای اجرای ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برابر بازدید ناظرین عالیه این اداره کل از پروژه های در حال ساخت واقع در سطح استان، بعضاً مشاهده گردیده در بخش تاسیسات مکانیکی و سامانه های گاز (موارد به شرح ذیل) مطابق مقررات ملی ساختمان به طور کامل رعایت نمی گردد. مقتضی است نسبت به اطلاع رسانی موکد رعایت موارد اعلامی به ناظرین، بازرسین و مجریان گاز، اقدام و از نتیجه این اداره کل را مطلع فرمائید.

الف) شیر قطع و وصل از نوع دسته بلند بوده که در مصالح پنهان خواهد ماند که مغایر با بند ۱۷-۶-۲-۵-خ مبحث ۱۷ می باشد.

ب) محل شیر ابتدای واحد در داخل راهرو و دور از ورودی واحد بود که مغایر با بند ۱۷-۴-۱۰-۴ پارگراف ۲ می باشد.

ج) شیر قطع و وصل مربوط به اجاق گاز در ارتفاع غیر مجاز و پنهان در کابینت قرار گرفته است که مغایر با بند ۱۷-۶-۳-۵-چ و جدول ۱۷-۴-۸ می باشد.

مجتبی دانی دانی
مدیرکل

رونوشت:

جناب آقای مهدی بنائی، رئیس محترم اداره نظام مهندسی و مقررات ملی و کنترل ساختمان-جهت اعزام واحد کنترل نظارت به پروژه های نهضت ملی مسکن